

报告编号:

03401-20150414C-S



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0301-1968434
(任务编号)

产品名称: 低压抽出式开关柜

型号: GCS



检测机构: 湖南电器检测所



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010301804938

发证日期: 2021年01月21日

有效期至: 2031年01月21日

委托人名称 新乡市奥起电气有限公司
及注册地址 长垣市北外环蒲北工业区

制造商名称 新乡市奥起电气有限公司
及注册地址 长垣市北外环蒲北工业区

生产企业名称 新乡市奥起电气有限公司
及生产地址 长垣市北外环蒲北工业区

产品名称和系列、规格、型号 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
GCS 主 母 线 :InA=2500A ~ 1000A,Icw=50kA; 配 电 母 线 :Inc=1000A ~ 400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

李崇三

陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0008528

安全型式试验报告




申请编号: A2015CCC0301-1968434 (任务编号) 样品名称: 低压抽出式开关柜 型号规格: GCS 商标: / 样品数量: 3台 样品生产序号: #001 收样日期: 2015年4月3日 完成日期: 2015年4月6日 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 新乡市奥起电气有限公司 委托人地址: 长垣县北外环蒲北工业区 生产者: 新乡市奥起电气有限公司 生产者地址: 长垣县北外环蒲北工业区 生产企业: 新乡市奥起电气有限公司 生产企业地址: 长垣县北外环蒲北工业区
--	--

试验依据标准: GB 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GCS
 额定工作电压 (Ue): 380V
 额定绝缘电压 (Ui): 660V
 频率 (f_n): 50Hz
 主母线的额定电流 (InA): 2500A~1000A
 配电母线的额定电流 (Inc): 1000A~400A
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA
 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA
 户内型/户外型: 户内型
 外壳防护等级: IP40

主检: 章柯 签名:  日期: 2015.4.6
 审核: 薛正山 签名:  日期: 2015.4.6
 签发: 谢林 签名:  日期: 2015.4.6

